

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;
ОНД по г.Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г.Амурск,
ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-35-15, e-mail: amr@fire.kht.ru

Предписание N 226/1/2-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному образовательному учреждению начальной общеобразовательной школе №7 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.

Должностному лицу: ИО директора МБОУ НОШ №7 г. Амурска Кузнецовой Елене Владимировне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Тяжелкова В.В. №226 от 24.07.2014г, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09.00 час. до 12.00 час 08.08. 2014г. и с 09.00 час. до 09.30 час. 15.08. 2014г. инспектором ОНД по г.Амурск и Амурскому муниципальному району, капитаном внутренней службы Новиковым Павлом Владимировичем проведена проверка здания школы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 22

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с ИО директора МБОУ НОШ №7 г. Амурска Кузнецовой Еленой Владимировной, заместителем директора по АХЧ Туровой Надеждой Владимировной

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Люки не имеют требуемого предела огнестойкости (люки, устроенные при выходе на кровлю, деревянные защищенные с двух сторон негорючим материалом (жестью) толщиной менее 1 мм, каркас коробок люков деревянные). <i>Установить люки, устроенные при выходе на кровлю, с пределом огнестойкости не менее EI30.</i>	В соответствии с требованиями части 1 статьи 6 ФЗ-123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Расчёт пожарного риска на объекте защиты не проводился (сведения не представлены). Здание школы построено в 1969 году. Класс функциональной пожарной опасности объекта Ф.4.1. В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,	01.08.2015	

		<p>установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Ф3-123 каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, в соответствии с ч.3 ст.5 Ф3 - 123 включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>Согласно п 2.10 Строительных норм и правил «Противопожарные нормы» СНиП 2.01.02-85* выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа. В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>Аналогичные требования содержатся в п. 8.4* Строительными нормами и правилами «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*).</p> <p>Согласно таблицы 2* СНиП 21-01-97* заполнения проемов в противопожарных преградах 2 типа должны иметь предел огнестойкости, не ниже EI 30.</p> <p>Аналогичные требования содержатся в таблице 24 приложения к Ф3-123.</p> <p>Согласно п 3.2* СНиП 2.01.02-85* Допускается в противопожарных дверях и люках 1-го и 2-го типов применять древесину, защищенную со всех сторон негорючими материалами толщиной не менее 4 мм или подвергнутую глубокой пропитке антипиренами или другой огнезащитной обработке, обеспечивающей ее соответствие требованиям, предъявляемым к трудногорючим материалам.</p> <p>В соответствии с п.5.3.5 СП 2.13130.2009 заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов с пределом огнестойкости в соответствии с табл. 24, 25 № 123-ФЗ.</p> <p>В соответствии с п.5.4.4 СП 2.13130.2012 пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.</p> <p>Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности СО и С1 следует выполнять из негорючих материалов.</p> <p>Аналогичное требование содержится в п.3 ст. 87 123-ФЗ.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Инспектор ОНД Новиков П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

М.Л.П.

« 15 » августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

И.О. директора МБОУ НОШ №7 г. Амуурска Кузнецова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » августа 2014 г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62